



**НПГ "САЙНМЕТ"**  
научно-производственная группа компаний

**ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ СИ"**

**SCIENTEC**

**ЭКСПЕРТ ВОДООЧИСТКИ  
ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**



# Установки обезжелезивания серии «ОРЕЛ»

## Установки обезжелезивания серии «ОРЕЛ»

- Автоматические установки обезжелезивания серии «ОРЕЛ» предназначены для удаления из воды взвешенных частиц, железа, марганца, сероводорода.
- Используются эффективные и экономичные фильтрующие среды с низким процентом истирания. Срок службы этих сред - до 10 лет.
- Отсутствуют опасные реагенты.
- Регулируемый расход воды на регенерацию.
- Гарантия на оборудование - 36 месяцев.

Тип фильтра	ОРЕЛ 1054	ОРЕЛ 1252	ОРЕЛ 1354	ОРЕЛ 1465	ОРЕЛ 1665
Клапан управления	Autotrol, Clack, Runxin				
Размеры баллона, мм (диаметр x высота)	250 x 1390	305 x 1340	330 x 1390	355 x 1680	405 x 1680
Объем фильтрующей среды, л	28	42	56	85	113
Количество гравия, кг	5	10	10	15	20
Сервисный поток (кратковременно-допустимый), м3/ч	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Минимальный поток на обратную промывку, м3/ч	1,0	1,4	1,6	2,1	2,5
Средний объем воды для регенерации, л	350	400	500	650	800
Количество реагента на регенерацию, г (только для фильтра с MGS, МТМ)	84	126	168	252	336
Диаметр присоединительных труб, мм	1"	1"	1"	1"	1"
Диаметр дренажного выхода, мм	3/4" или 1", в зависимости от типа клапана				
Минимальные размеры установки при монтаже, мм					
Высота	1555	1507	1565	1844	1844
Глубина	390	390	390	390	390
Ширина	263	310	334	360	405
Вес установки, кг	76	82	94	205	239





**ООО “СТРОЙИНЖИНИРИНГ СИ”**

**Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, 127**

**тел/факс: +7(495) 662 94 57**

**тел: +7(495) 649 88 05**

**e-mail: [info@vodoochtka.ru](mailto:info@vodoochtka.ru)**

**[www.vodoochtka.ru](http://www.vodoochtka.ru)**